



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



**М.А.Ситенко**

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 01 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 906

**Прилади автоматики та керування промисловими і комерційними холодильними установками, системами опалення і вентиляції та промисловими процесами в асортименті згідно з додатком до Висновку**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3403, 3917, 3926, 4819, 4901, 7310, 8517, 9023, 3917, 3921, 3925, 8516

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

**Обладнання та комплектуючі для систем кондиціонування повітря, електроопалення та холодильного обладнання**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Danfoss A/S", "Danfoss Drives", "Devi A/S", "Danfoss Redan A/S", Данія, "Danfoss Randall Ltd.", Сполучене Королівство Великобританія, "Danfoss Saginomia Sp.Z.o.o.", Польща; (Данія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Російська Федерація, Швеція, Швейцарія, Словенія, Мексика, Тайвань, Китай, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великобританія, Нова Зеландія, Бразилія, Японія)

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ з П "Данфосс ТОВ", Україна, 04080 м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6, код: 20074667

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, розгляду представлених документів та оцінки ризику для здоров'я населення, а саме за інтенсивністю стороннього запаху - не більше 2-х балів; за рівнями міграції в повітря (не більше, в мг/куб.м): формальдегіду - 0,003 (МВ № 125-01), фенолу - 0,003 (МВ № 3226-85) і стиролу - 0,002 (МУК 2.3.3.052-96) відповідно до вимог "Инструкции по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91 і СанПіН № 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению материалов в строительстве. Гигиенические требования"; крім того, для тепловентиляторів за рівнями фізичних факторів: шум - не більше 80 дБА; віброшвидкість - не більше 112 дБ; віброприскорення - не більше 76 дБ (ДСН 3.3.6.037-99 і ДСН № 3.3.6.039-99); напруженість ЕМП 50 Гц за електричною складовою - не більше 0,5 кВ/м; напруженість СЕП - не більше 20,0 кВ/м (ДСТУ 3798-98 і ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Забезпечення умов транспортування, зберігання і використання продукції, передбачених виробником, а також ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.3.002-90 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСН № 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації", ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку" та ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень".



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Прилади автоматики та керування промисловими і комерційними холодильними установками, системами опалення і вентиляції та промисловими процесами в асортименті згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: продукція повинна супроводжуватись сертифікатом якості.

**Висновок дійсний: до 13.01.2015 р.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10616-09 від 13.01.2010 р.

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.